

LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS
UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DEPARTAMENTA
UGUNSGRĒKU IZMEKLĒŠANAS CENTRS

Lietuvos nacionālais akreditācijas birojs
Produktu sertifikācija ISO/ IEC 17065 Nr. LA 03.009

Švitrigailos g. 18, LT-03223, Viļņa, tālr./ fakss (8 5) 249 1331, e-pasts: sertifikavimas@vpgt.lt

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Nr. GTC 100623

Izdots 16.06.2016.

(datums)

Spēkā līdz 15.06.2019.

(datums)

Izdots SAS “Paroc”, Savanoriu pr. 124, LT-03153, Viļņa, Lietuvas Republika.

(piegādātāja nosaukums/ vārds, uzvārds, adrese/ dzīvesvieta)

Šis atbilstības sertifikāts liecina, ka minerālvates paklāji un plāksnes gaisa vadu (kanālu) aizsardzība pret uguni

(ugunsdzēsības iekārtas nosaukums)

tips (i) PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT tipa paklāji, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI45 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI60 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI90 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI20 LT plāksnes (sk. pielikumu)

(izstrādājuma nosaukums)

izgatavota (s) “Paroc Polska Sp. zo.o. ul. Gnieznienska 4, PL-62-240 Trzemeszno, Polijas Republika

(ražotāja nosaukums, adrese)

atbilst ugunsdrošības klasei, kas noteikta atbilstoši LST EN 13501-3:2006+A1:2010 (sk. pielikumu).

(tehniskās specifikācijas atzīme)

Šis atbilstības sertifikāts izdots pamatojoties uz: DBI (Dānija) pārbažu atskaitēm (sk. pielikumu), GTC AUBS (Lietuva) klasifikācijas atskaitēm (sk. pielikumu), GTC ST (Lietuva) lēmumu par ražošanas kontroles sistēmas novērtējumu Nr. GL-37/12/15, GTC AIS (Lietuva) būvniecības produkta ekspluatācijas īpašību pastāvīguma novērtējuma un pārbaudes atskaites Nr. IA-10/12/15.

(pārbažu rezultātu protokoli, kvalitātes sistēmas sertifikāts, GKS pārbaudes atskaites u.c. un tos izdevušās iestādes)

Šis atbilstības sertifikāts uzliek par pienākumu marķēt norādītās ugunsdrošības iekārtas ar atbilstības (sertifikācijas) zīmi **GIAŽ – 01**.

Vadītājs

(sertifikācijas iestādes vadītāja amats)

/paraksts/

(paraksts)

Donats Lipinsks (Donatas Lipinskas)

(vārds, uzvārds)

/Apatlais zīmogs: LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DEPARTAMENTA UGUNSGRĒKU IZMEKLĒŠANAS CENTRS/

Eks. Nr. 000219

**LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS
UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DEPARTAMENTA
UGUNSGRĒKU IZMEKLĒŠANAS CENTRS**

Švitrigailos g. 18, LT-03223, Viļņa, tālr./ fakss (8 5) 249 1331, e-pasts: sertifikavimas@vpgt.lt

**EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU PASTĀVĪBAS
ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS Nr. GTC 100623
PIELIKUMS**

Izdots 16.06.2016.

BŪVNICĪBAS PRODUKTA NOSAUKUMS:

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT tipa paklāji un PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI45 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI60 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI90 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI120 LT plāksnes, kas paredzētas ventilācijas kanālu (gaisa vadu) aizsardzībai pret uguni.

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAI IZMANTOTĀS PĀRBAUDES UN KLASIFIKĀCIJAS ATSKAITES:

DBI (Dānija) pārbauzu atskaites Nr. PG11885, Nr. PG11993, Nr. PG12150, Nr. PG12151, Nr. PG12242, Nr. PG12318, Nr. PG12178, Nr. PG12179, Nr. PG12180, Nr. PG12241, Nr. PG12266, Nr. PG12286, Nr. PG12310, Nr. PG12313, Nr. PG12314, Nr. PG12317, GTC AUBS (Lietuva) klasifikācijas atskaites Nr. 59-4.2013.7, Nr. 59-5.2013.7, Nr. 59-6.2013.7, Nr. 59-7.2013.7, Nr. 59-8.2013.7, Nr. 59-9.2013.7, Nr. 59-10.2013.7, Nr. 59-11.2013.7, Nr. 59-12.2013.7, Nr. 59-13.2013.7, Nr. 59-14.2013.7, Nr. 59-15.2013.7, Nr. 59-16.2013.7, Nr. 59-17.2013.7, Nr. 59-18.2013.7, Nr. 59-19.2013.7, Nr. 59-1.2014.7, Nr. 59-2.2014.7.

OBLIGĀTĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS, KURĀM PRODUKTAM JĀATBILST:

Apaļa šķērsgriezuma ventilācijas kanālu (gaisa vadu), kas aizsargāti ar PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT tipa paklājiem, kuru blīvums 80 kg/ m³, ugunsdrošība atkarībā no paklāja biezuma.

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT tipa paklāju biezums, mm	Ugunsdrošības klase atbilstoši LST EN 13501-3:2006+A1:2010
40	EI 20 (ve ho i ↔ 0)
60	EI 30 (ve ho i ↔ 0)
80	EI 90 (ve ho i ↔ 0)
100	EI 120 (ve ho i ↔ 0)

Taisnstūra šķērsgriezuma ventilācijas kanālu (gaisa vadu), kas pārklāti ar 60 mm biezu PAROC Hvac Fire Slab AluCoat LT tipa plāksnēm, ugunsdrošība atkarībā no plāksnes blīvuma.

Plāksnes tips	Plāksnes blīvums, kg/ m ³	Ugunsdrošības klase atbilstoši LST EN 13501-3:2006+A1:2010
PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI45 LT	80	EI 45 (ve ho i ↔ 0)
PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI60 LT	120	EI 60 (ve ho i ↔ 0)
PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI90 LT	140	EI 90 (ve ho i ↔ 0)
PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI120 LT	180	EI 120 (ve ho i ↔ 0)

Taisnstūra šķērsgriezuma ventilācijas kanālu (gaisa vadu), kas pārklāti ar PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT tipa paklājiem, kuru blīvums 80 kg/ m³, ugunsdrošība atkarībā no paklāja biezuma.

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT tipa paklāju biezums, mm	Ugunsdrošības klase atbilstoši LST EN 13501-3:2006+A1:2010
40	EI 20 (ve ho i ↔ 0)
60	EI 30 (ve ho i ↔ 0)
80	EI 60 (ve ho i ↔ 0)
100	EI 120 (ve ho i ↔ 0)

*/Apaļais zīmogs: LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DEPARTAMENTA UGUNSGRĒKU
IZMEKLĒŠANAS CENTRS/*

Piezīmes:

1. E – viengabalainības kritērijs, I – siltumizolācijas kritērijs, ho – horizontāla montāža, ve – vertikāla montāža, i ↔ o – uguns ventilācijas kanāla (gaisa vada) iekšā vai ārpusē.
2. Ventilācijas kanāliem (gaisa vadiem) jābūt samontētiem 150 mm biezā porainā betona nožogojumā un 100 mm biezā porainā betona nožogojumā.

VENTILĀCIJAS KANĀLU (GAISA VADU) TEHNISKIE DATI

Kanālu (gaisa vadu) konstrukcija	Metāla kanāla (gaisa vada) skārda biezums, mm	Metāla kanāla (gaisa vada) hermētiskuma klase	Maksimālie metāla kanāla (gaisa vada) izmēri (platums x augstums x diametrs), mm
Taisnstūra	≥ 0.9	B, C un D (atbilstoši LST EN 1507:2006)	1250 x 1000
Apļa	≥ 0.7	D (atbilstoši LST EN 12237:2003)	1000

Piezīme: šis sertifikāts attiecas uz PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT tipa paklājiem un PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI45 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI60 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI90 LT, PAROC Hvac Fire Slab AluCoat EI120 LT plāksnēm, kas paredzētas ventilācijas kanālu (gaisa vadu) aizsardzībai no uguns, ja tās samontētas atbilstoši SAS “Paroc” sagatavotajai montāžas instrukcijai Nr. v.1.0; 11.09.2014.

Atbilstības novērtējuma nodaļas vecākā
Speciāliste */paraksts/*

Rima Astrauskiene (*Rima Astrauskienē*)

*/Apaļais zīmogs: LIETUVAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DEPARTAMENTA UGUNSGRĒKU
IZMEKLĒŠANAS CENTRS/*